





























### JELMAGYARÁZAT:

-  Védett kivitelű fénycsővilágító  
OMS TDO ECO - FDH G5 1x49W, IP65
-  Mennyezeti lámpatest  
OMS AD-CLASSIC PAR-V2 2x49W FDH IP20
-  Mennyezeti lámpatest  
OMS UX-CLASSIC N PAR 2x36W FD, IP20
-  Mennyezeti lámpatest  
Vyrtch PUL14-218-EP, 2x18W, G24q2, IP40
-  Mennyezeti védett lámpatest  
Vyrtch CORSO-126-EP, 1x26W, G24q2, IP65
-  Kültéri oldalfali lámpatest +2,65m  
Vyrtch CORSO-126-EP, 1x26W, G24q3, IP65
-  Tükör világító lámpatest  
Regiolux MLS T5 1x14W G5, IP65
-  Kijáratjelző lámpatestek pikogrammal,  
Beltéri IP20 egyedi akumulátoros
-  Egyedi akumulátoros biztonsági világító lámpatestek, készenléti üzemiük  
HYBRID OWA ALSU, HYBRID OWA FL
-  Schneider Sedna, süllyesztett kivitelű fehér  
Süllyesztett szerelvények, IP20
-  Schneider Sedna, süllyesztett kivitelű fehér  
Süllyesztett védett szerelvények, IP44
-  Munkahely kialakítás, Schneider Sedna  
4x230V-os Normál dugalj, (fehér)  
1db 2xRJ45 adatsatlakozó Cat6 UTP (csak cső a Rack-ig)
-  Kültéri mozgásérzékelő  
B.E.G. LUXOMAT RC-PLUS 230
-  Fix gépbeközés  
(pl.: kis ventilátor, FC beltéri)
-  Épületvillamos elosztóberendezés
-  Kulcsos kapcsoló, napi áramtalanítás
-  EPH csomópont (EPH gerincvezeték: 16mm<sup>2</sup> MKh Z/s)
-  EPH csatlakozás (EPH leágazóvezeték: 6mm<sup>2</sup> MKh Z/s)
-  Wifi AP (mennyezetre szerelt) 1 VP (csak cső a Rack-ig)
-  Rack szekrény, (IT, riasztó)
-  Pir mozgásérzékelő
-  Behatolásjelző kezelőegység
-  Kültéri hang-, fényjelző, akkuval
-  Nyitásérzékelő,
-  Mozgáskorlátozott WC segélyhívó
-  Nyugtázóegység
-  Ajtólámpa
-  Húzókapcsoló beépített jelzőlámpával, 2m-es zsinorral

### Megjegyzés:

Szerelvény (kapcsoló) magasság: +1,40m  
 Szerelvény (dugalj) magasság: +0,40m  
 Szerelvény (mosókonyha dugalj) magasság: +1,40m  
 Szerelvény (dugalj vizesblokk+konyhapult) magasság: +1,15m  
 Mozgáskorlátozott mosóban a szerelési magasság +1,0m  
 Az összes dugalj gyerekvédett kivitelű!

TERVEZŐ: Farkas Balázs EV 9173, Győrújfalu: Mátyás király utca 16. tel.: 30/275346 e-mail: b.farkas@hvt-vill.hu	Rajzszám: <b>V-2</b>
TERVEZŐ: Farkas Balázs V / 08-1165	Terv típus: KIVITELI TERV
LETESÍTMÉNY: Mocsa község önkormányzata Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítás 2911 Mocsa, Kocsai út 2. hrsz.: 1005	DATUM: 2018.04.06.
Terv megnevezése: Villamos terv	Munkaszám: T-418/01
A terv az LVT-vill Tervező és Szolgáltató Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét törvény biztosítja	Méretarány: 1:50

